



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Белгородской области
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, телефон: 32-12-00. Факс 32-86-01, gu@belmchs.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
308000 г. Белгород, ул. Волчанская, 163 тел\факс 8(4722)30-66-04, ogpn1@belmchs.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Грайворонского района
309370, г. Грайворон, ул. Ленина 28, Тел.(факс) 8(47261)4-43-65, gpn-graivoron@belmchs.ru

г. Грайворон

(место составления акта)

« 09 » августа 20 16 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ **органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

№ 30

По адресам: г. Грайворон, ул. Горького, д. 2.

на основании: Распоряжения начальника отделения – Главного государственного инспектора Грайворонского района по пожарному надзору № 30 от 01.08.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номерел, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБОУ «Средней школы с углубленным изучением отдельных предметов», с целью исполнения ежегодного плана плановых проверок управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области на 2016 год.

Дата и время проведения проверки: с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 08 августа 2016 года, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 09 августа 2016 года.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Грайворонского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МБОУ «Средней школы с углубленным изучением отдельных предметов» М.В. Сорокина «01» августа 2016 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Начальник отделения НД и ПР Грайворонского района подполковник внутренней службы Полянцев Е.Н., Старший дознаватель отделения НД и ПР Грайворонского района ст. лейтенант внутренней службы Ващенко В.В.

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ «Средней школы с углубленным изучением отдельных предметов» Сорокина М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами в области пожарной безопасности не выявлены:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Р Ф (или) нормативного документа по П Б, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
г. Грайворон, ул. Горького, д. 2.		
1	Нарушений не выявлено.	-


Должность, Ф.И.О. лиц (лица), на которых возлагается ответственность за совершение нарушений: Директора МБОУ «Средней школы с углубленным изучением отдельных предметов» (Белгородская область г. Грайворон, ул. Горького, д. 2. Сорокину М.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- На момент проведения проверки, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 30 от 01.08.2016 г.

Другие документы (их копии): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; решения совета директоров или иного распорядительного документа о назначении на должность руководителя; Договор на оказание услуг по обслуживанию АПС и охранной сигнализации.

Начальник отделения НД и ПР Грайворонского района
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Белгородской области
подполковник внутренней службы
«09» августа 2016 г.



Е.Н. Полянцев

Ст. дознаватель отделения НД и ПР Грайворонского района
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Белгородской области
лейтенант внутренней службы
«09» августа 2016 г.




В.В. Ващенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Средней школы с углубленным изучением отдельных предметов» Сорокина М.В.

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«09» августа 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)