



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/276-3826**

Белгородская область, Грайворонский р-он  
г. Грайворон ул. Максима Горького д.2  
место составления акта

«26» августа 2016 г.  
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.  
(время составления акта)

Мною государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Глушенко Юрием Михайловичем согласно Федеральных законов: № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении отдельных изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Государственной Думой 11 ноября 2009г), № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят Государственной Думой РФ 15 декабря 2002г), постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004г. и распоряжения по Верхне – Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/276-3826 от 28.07.2016г. проведена плановая выездная проверка деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" г. Грайворона, Грайворонского района Белгородской области ИНН 3108004800, ОГРН 1023100645688, Руководитель директор Сорокина Марина Владимировна (сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

по соблюдению требований безопасности в электроэнергетике, соблюдению обязательных требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Дата, время и место проведения проверки: с 9 час. 00 мин. 22.08.2016г. до 17 час. 00 мин. 24.08. 2016г.,  
РФ, Белгородская обл., Грайворонский р-он, г. Грайворон ул. Максима Горького д.2

При проведении проверки присутствовали:

директор Сорокина Марина Владимировна завхоз - Ткачук Наталья Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах плановой/внеплановой выездной проверки: При проведении проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" г. Грайворона, Грайворонского района Белгородской области выявлено 3 нарушения требований безопасности в электроэнергетике.

На основании акта-проверки от 24 августа 2016 г. №Б7/276-3825, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Глушенко Юрий Михайлович.

**Предписывается**

Юридическому лицу - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" г. Грайворона, Грайворонского района Белгородской области

по адресу: РФ, Белгородская область, Грайворонский район г. Грайворон ул. Максима Горького д.2. и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Объект на котором выявлено нарушение	Срок устранения нарушения
1	Не приведена в полное соответствие с действующей нормативно технической документацией (НТД), техническая доку-	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 2003г., (рег.	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углуб-	29.09.16г.

	ментация, необходимая при эксплуатации тепловых энергоустановок (не в полном объеме разработана производственная инструкция для обслуживающего персонала по эксплуатации тепловых сетей, систем отопления, ГВС. Производственные инструкции переработать, переутвердить (срок 2 года) и ознакомить под роспись обслуживающий персонал.	Минюста №4358 от 02.04.2003 г.)- далее ПТЭТЭ ПТЭТЭ п.2.4.7, 2.8.1; 2.8.2; 2.8.4; 2.8.5; 2.8.6; 2.8.7;	ленным изучением отдельных предметов" г.Грайворон	
2	В помещении ИТП установлены манометры с истёкшим сроком Госповерки.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 2003г., (рег. Минюста №4358 от 02.04.2003 г.)- далее ПТЭТЭ ПТЭТЭ п. 9.18, 2.9.1. ПУ и БЭ котлов п.5.4.8	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" г.Грайворон	29.09.16г.
3	Не нанесена тепловая изоляция и покровный слой на трубопроводы системы отопления в помещении ИТП учреждения (12 метров).	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 2003г., (рег. Минюста №4358 от 02.04.2003 г.)- далее ПТЭТЭ ПТЭТЭ п. 6.1.31; 9.12	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" г.Грайворон	29.09.16г.

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г.№ 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **30 сентября** 2016 года направить уведомление заместителю руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18. К уведомлению приложить следующие документы:

Вам предоставлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись) М. Глуценко

Глуценко Юрий Михайлович  
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: Законный представитель юридического лица - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" г. Грайворона, Грайворонского района Белгородской области

Сорокина Марина Владимировна  
(должность руководителя организации)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " августа 2016 г.

Пометка об отказе получения предписания: